

ISTITUTO COMPRENSIVO OREGINA

Oggetto: verbale principio d'incendio alla scuola Spinola del 22 novembre 2011

Martedì 22 novembre 2011 alle ore 8,30 circa, presso l' Istituto Comprensivo Oregina plesso Spinola Via Spinola 4, si è innescato un principio di incendio nel vano motore dell'ascensore sito al piano terra dell'edificio.

Un forte odore acre e la presenza di fumo che dal piano terra dell'edificio si è propagato ai piani superiori tramite il vano scale lato sud, hanno allertato il personale presente nell'Istituto.

La fiduciaria del plesso ha prontamente telefonato al 115, numero di pronto intervento dei vigili del fuoco e all'ufficio di presidenza presso la sede del Comprensivo.

In accordo con i vigili del fuoco veniva fatto evacuare l'intero edificio, scuola primaria e infanzia, seguendo le modalità del piano di evacuazione e veniva disattivato l'interruttore principale della corrente elettrica..

I bambini, chiaramente sprovvisti di giacche, sono stati portati al riparo e al caldo; gli allievi della scuola primaria sono stati indirizzati verso via Napoli riparando nella chiesa di Santa Caterina, gli allievi della scuola dell'infanzia invece verso via Spinola riparandosi nei primi portoni dei caseggiati.

I vigili del fuoco nel frattempo penetravano nel vano-cabina svolgendo i loro compiti. Dal vano fuoriusciva una coltre nera che emanava fortissimo odore di olio combusto. La scuola veniva quindi arieggiata aprendo tutti i varchi che si affacciano sulle scale (porte, finestre, lucernai) e mantenendo ermeticamente chiuse le porte d'accesso ai corridoi delle aule.

Alle 9.30 , dopo che i vigili del fuoco hanno rimesso in sicurezza la scuola, si è concordato con loro il rientro degli alunni nell'edificio; gli stessi hanno suggerito di far transitare il meno possibile tutto il personale nelle zone nelle quali l'odore di combusto permaneva ancora pesantemente (scale e ballatoi prospicienti) e di mantenere chiuse le porte d'accesso ai piani.

L'evacuazione è stata eseguita in modo veloce e perfetto, tanto da meritarsi gli elogi dei vigili del fuoco, della fiduciaria dell'istituto prontamente accorsa e della R.S.P.P. avvisata appena preso servizio a scuola.

Unica nota estremamente negativa: l'intralcio dato dalla presenza di alcuni genitori che stavano portando i figli a scuola e pur venendo informati della situazione di emergenza, insistevano per lasciare i propri figli alle insegnanti che stavano evacuando le classi e determinando un forte rallentamento in un momento così importante.

I docenti, al rientro consegnavano la modulistica relativa inserita nel registro, debitamente compilata.

Nel Plesso giungevano per un sopralluogo l'assessore Veardo e l'arch. Valcalda dell'ufficio patrimonio del comune, una squadra di tecnici della circoscrizione Centro-est e tecnici della ditta installatrice dell'ascensore.

Secondo i tecnici il guasto è stato causato dalla centralina oleodinamica dell'impianto.

E' stata richiesta una relazione ai VVFF su quanto accaduto. I termini tecnici sono minimo 20 giorni.

E' stata fatta richiesta di intervento urgente, tramite Comune, alla ditta installatrice dell'ascensore

Genova 16 dicembre 2011

La R.S.P.P.
Cora De Barbieri